

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 21/2018

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 02

CONSULTAS I

13/08/2018

Pregunta 1)

Debido a que en la visita no se pudo acceder a la azotea, solicitamos se indique en la misma la ubicación del tanque de agua existente, a efectos de ser precisos en el presupuesto por el recorrido de distribución hacia los baños.

Respuesta 1)

Ubicación Tanque de agua - Azotea, medianera posterior, sector baño 2.

Pregunta 2)

En la memoria sanitaria se habla de realizar el recorrido de la cañería para conectar la bajada existente en baños 1, pero no se indica donde está la bajada de primaria. Ya que no se apreció la ubicación de la misma en obra, ¿Podrían indicarla en planta? ¿En el baño 002 se debe realizar la cañería de bajada nueva?

Respuesta 2)

Baño 1 - Se deberá realizar el trazado necesario para conectar con bajada existente.

Baño 2 - ídem baño 1 (no se realizará bajada nueva)

Pregunta 3)

Solicitamos un plano general de sanitaria, donde figuren las cámaras y los recorridos existentes de desagües para poder estimar su conexión nueva.

Respuesta 3)

En Planta Baja las conexiones de los baños se realizarán a las mismas cámaras.. .

La ubicación se deberá relevar en el local.

Pregunta 4)

Solicitamos se indique en una planta general cual es la ubicación de los tableros de eléctrica a utilizar, y desde cuál se debe derivar hacia cada baño.

Respuesta 4)

Las conexiones de eléctrica de los baños se realizarán a los mismos tableros existentes, se deberá re-enhebrar y colocar elementos de protección nuevos, que aseguren su correcto funcionamiento.

Pregunta 5)

Quisiera consultar con respecto a qué tipo de vinílico y características del mismo se debe cotizar, dado a que no se especifica en la memoria.

Respuesta 5)

La memoria especifica colocación de piso cerámico.

Pregunta 6)

Quisiera consultar con respecto a qué tipo de vinílico y características del mismo se debe cotizar, dado a que no se especifica en la memoria.

Respuesta 6)

Ídem anterior.