



OBSERVACIONES:

HORMIGÓN: EL HORMIGÓN SERÁ DE TIPO C40 CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 400 kg/cm² A LOS 28 DÍAS EN PROBETAS CILINDRICAS NORMALIZADAS (NORMA UNIT 972). PARA TODOS LOS COMPONENTES NORMA UNIT 1050:2005, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO: 10mm, CONSISTENCIA: UNIT-NM67 VIBRADO NORMAL, HORMIGÓN DE OBRA = 71cm, HORMIGÓN DE PLANTA > 7 cm

ENSAYOS: UNIT 1050:2005 ART.66.3.2 CONSIDERANDO MÍNIMO 3 PROBETAS POR AMASADA(N), N general = 6 m³, N pilares = 2 m³, PROBETAS: UNIT NM77 ENSAYO COMPRESION: UNIT NM101 CURADO: UNIT 1050:2005 ART.20 DESENCOFRADO: UNIT 1050:2005 ART.21 Y NO MENOS DEL 75% DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO CON UN REAPUNTALAMIENTO DEL 30% DE LOS PUNTALES HASTA ALCANZAR EL 100% DE LA RESISTENCIA DE DISEÑO.

ACERO PARA HORMIGÓN: EL HIERRO REDONDO INDICADO SERÁ ACERO CONFORMADO DEL TIPO ADN 500 CON RESALTES Y NERVIOS CON LÍMITE DE FLEUENCIA MÍNIMO DE 5000 kg/cm² Y ROTURA 5500 kg/cm² (NORMA UNIT 943), DIÁMETRO DE DOBLADO: Ø< 20mm:4Ø Ø> 20mm:7Ø

RECUBRIMIENTO: 2 cm.
TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN REPLANTARSE EN OBRA PREVIO AL CORTE O EJECUCIÓN DE CUALQUIER TAREA.

rev.	Fecha	Dib.	Rev.	Aprob.	Detalle de revisión				
<div><div><div></div><div><div>Fabian Wynter</div><div>INGENIERO CIVIL</div></div></div><div><div>Montevideo 9007 Apdo 302</div><div>tel - fax + 5982 712 49 29</div><div>fabianwynter@gmail.com.uy</div></div></div>									
CLIENTE			ANEP		OBRA		LICEO N°4 RIVERA		
<p>La información contenida en este plano es propiedad exclusiva del Sr. FABIAN WYNTER y no será permitida su reproducción sin autorización escrita.</p> <p>Cualquier alteración sobre el dibujo o escrito y la dimensión, indicado deberá ser otorgado por el propietario de estructura, por escrito o email.</p>					PROYECTO	F.W	FECHA	JUNIO 2016	
					DIBUJO	D.Z	ESCALA	1/50	
					APROBO	F.W.	HOJA	33	FOR. A1
					TÍTULO		VIGAS 1100		PLANO