

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 01/2019** | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

## **COMUNICADO Nº 02**

**22/03/2019**

### **CONSULTAS II**

**Pregunta 2)**

En plano albañilería figura:

"La curva 0.00 corresponde al nivel de proyecto 1.48"

Sin embargo las curvas de niveles que se visualizan en el relevamiento rondan los 44 m.

Agradezco aclaración sobre que curva de nivel se debe tomar como 0.00

**Respuesta 2)**

El nivel de piso terminado +0.00 corresponde al nivel +45.31 del plano de agrimensura, actualizado en la enmienda 02.