

**PEDIDO DE PRECIOS
N° 01/2018**

CONVENIO DE COOPERACION entre el MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE (SNAP) y la CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO-

COMUNICADO N° 02

25/09/2018

CONSULTAS

Pregunta 1)

Tendido eléctrico desde SSHH a tablero General, se debe realizar por piso o por techo?, en que material?

Respuesta 1)

Por techo en galvanizado.

Pregunta 2)

La Instalación de las luminarias del galpón ira suspendida a nivel de las cerchas? en que material: PVC o galvanizado?

Respuesta 2)

Galvanizado.