

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 31/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 03

13/12/2016

CONSULTAS I

Pregunta 1)

¿La cubierta de Isodec a cotizar debe ser de 10cm de acuerdo a memoria y rubrado, o 15cm según planos?

Respuesta 1)

ISODEC DE 15cm según planos.

Pregunta 2)

¿La espuma de aislación en muros debe ser de 2cm según memoria o de 3cm según planos?

Respuesta 2)

De 3cm según planos.

Pregunta 3)

¿El ladrillo a utilizar debe ser de prensa según memoria o de campo según planos?

Respuesta 3)

Ladrillo de Campo.

Pregunta 4)

Falta planilla de luminaria LI-10 de baños.

Respuesta 4)

Ver Enmienda 02.

Pregunta 5)

Aparecen 5 LE-26 en planos y se solicitan 4 en rubrado. ¿Se puede modificar cantidad?

Respuesta 5)

Efectivamente son 5.

Pregunta 6)

Aparecen 26 tomas en planos y se solicitan 40. ¿La diferencia es por la cantidad de módulos en cada uno?

Respuesta 6)

Son 40 tomas.

Pregunta 7)

¿La habilitación de bomberos a solicitar es para todo el liceo o solo para la parte nueva?

Respuesta 7)

No se solicitará habilitación de DNB.

Pregunta 8)

No vemos en los recaudos si corresponde colocar malla electrosoldada en los contrapisos

Respuesta 8)

Se debe colocar malla.

Pregunta 9)

Los imprevistos a cotizar son 10% según datos del llamado o 15% según rubrado

Respuesta 9)

Los imprevistos a cotizar son 10% según datos del llamado.

Pregunta 10)

¿Qué tipo de muro divide los salones? Dice M2 en plano pero el espesor indicado es 20cm

Respuesta 10)

Efectivamente es de 20cm.

Pregunta 11)

¿Qué tipo de muro divide los gabinetes de los baños? Dice M2 en planos pero no corresponde el espesor y deben ir revestidos.

Respuesta 11)

De 15cm.

Pregunta 12)

¿Se debe cotizar con los metrajes del rubrado o se puede cambiar los mismos?

Respuesta 12)

Cada empresa debe cotizar según los metrajes entienda son los correctos para la ejecución de los trabajos. El formato de rubrado de oferta no contiene metrajes ni precios a efectos de que sea completado según oferta.

Pregunta 13)

¿En que rubro cotizamos la aislación horizontal en muros?

Respuesta 13)

Se puede agregar rubros o subrubros al rubrado de oferta si la empresa oferente lo considera necesario para una mejor presentación de su oferta.

Pregunta 14)

¿En que rubro cotizamos los antepechos?

Respuesta 14)

Se puede agregar rubros o subrubros al rubrado de oferta si la empresa oferente lo considera necesario para una mejor presentación de su oferta.

Pregunta 15)

Sobre la cuboerta liviana.

En la memoria dice que los paneles de techo deben ser de 10 cm de espesor y en los planos dice que son de 15 cm. Si fueran de 10 cm, debería haber un apoyo intermedio en la cubierta más grande, porque tiene una luz mayor a 5,50 m que es la que cubren los paneles de 10 cm. ¿Qué espesor de paneles cotizamos?

Respuesta 15)

Se refiere al anclaje.

Pregunta 16)

Sobre la cuboerta liviana.

Respecto a los apoyos, en la memoria dice “ Las placas se sujetarán a la estructura metálica mediante chapas de sujeción proporcionadas por el fabricante”.

No se entiende a que se refieren con “Chapas de sujeción “. Si se refieren a los anclajes no hay problema, el problema está si se refieren a un complemento de la estructura. Existen ángulos estructurales de aluminio, pero éstos van amurados con tacos Fisher a vigas de hormigón.

Si la estructura que va a haber es metálica, tendría que estar diseñada para poder anclar los paneles directamente a ella, sin agregarle.

En caso de ser vigas de hormigón, también se puede anclar directamente a las vigas con tacos expansivos, sin usar el ángulo de aluminio.

En los planos de estructura no me queda claro qué son las C (15x30) y tampoco encontramos una memoria de estructura que lo explique.

¿Qué estructura consideramos?

Respuesta 16)

Carrera sobre todos los muros, viga dintel 4.5 de memoria.