

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 07/2019

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

## COMUNICADO Nº 02

20/01/2020

### CONSULTAS II

**Pregunta 2)**

respecto a la instalación contra incendios:

1. ¿hay que realizar sistema hidráulico?
2. en cuanto a la detección, saber si el cableado debe ser a la vista en PVC o Daisa,
3. embutida o inalámbrica.

Por otro lado quería consultar si hay saneamiento.

**Respuesta 2)**

- 1-Por el metraje no es necesario sistema hidráulico pero eso se los dirá su asesor
- 2- puede ser inalámbrico si es con cableado será daisa
- 3-Esa averiguación la debe hacer el asesor sanitario de la empresa