

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS

Nº 04/2012/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 02 de 22/05/2012

PREGUNTA 8

Herrería:

En las planillas se indica que los marcos de puertas de hierro serán de "planchuela 1 1/2"x2" ", esas dimensiones no existen en planchuelas ni en hierro ángulo. Solicitamos aclaración al respecto ya que según el hierro que se utilice varía el precio.

RESPUESTA

Donde dice: planchuela sección 1 1/2" x 2", debe decir: planchuela sección 1 1/2" x 1/4"

PREGUNTA 9

La MCP pide: "El Oferente deberá presentar además la documentación necesaria para complementar los Proyectos Ejecutivos de las presentes obras:

- Planos y Memoria de Estructuras (se suministra informe de cateo de terrenos)
- Planos y Memoria de Instalaciones eléctrica, sanitaria, datos, alarma, y aire acondicionado".

Completar este trabajo, cálculo y confección de recaudos sería dificultoso en la etapa de presupuestación. Quisiéramos consultarles se fuera posible que la oferta se haga sobre la base de planteos estimativos y los recaudos entregarlos en una etapa posterior, en caso de ser adjudicatarios de la obra. Se aclararía en la oferta que es lo que se estima, tipo de cimentación, dimensiones, profundidad etc. y lo mismo respecto a los acondicionamientos.

RESPUESTA

La oferta deberá incluir propuesta de estructura, instalación eléctrica, sanitaria, datos, alarma y aire acondicionado. El Proyecto Ejecutivo de estructura e instalaciones podrá ser entregado previo a la firma del contrato pero no podrá generar ningún costo adicional.

PREGUNTA 10

No se incorporaron al CD Planillas de Elementos rotulados "E".

RESPUESTA

Se deberá presupuestar según planos de albañilería.