

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS

Nº 06/2012/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 02 de 13/06/2012

PREGUNTA 2

No se han entregado los estudios de suelos correspondientes a los Centros Caif Solymar Norte y Salinas Norte

RESPUESTA

El estudio de suelos correspondiente a Solymar Norte se incorporó como Enmienda 04 el pasado 7 de junio, y el correspondiente a Manga Rural se incorporó como Enmienda 05 el pasado 12 de junio.

Está pendiente el estudio de Salinas que será incorporado en la presente semana.

PREGUNTA 3

No se incorporaron a los recaudos entregados las Planillas de Equipamiento rotulados "E". Están graficados en las planillas de Pétreos pero no figura descripción alguna de como se realizarán

RESPUESTA

Se deberá presupuestar según planos de albañilería.

PREGUNTA 4

No se incorporaron a los recaudos entregados el plano 401.05.02 (Solymar Norte) ni el 603.05.02 (Salinas Norte) a los que se hace alusión en las respectivas plantas de albañilería

RESPUESTA

Se deberá presupuestar según planos de albañilería.

PREGUNTA 5

Cuales son los juegos de niños a determinar por la Direccion de Obras en ambos Caif ya que no se puede presupuestar algo que no está definido de antemano

RESPUESTA

Los juegos de niños no deberán ser presupuestados.

PREGUNTA 6

Se pueden modificar los rubrados entregados en los documentos de la licitación para ser más específica la oferta presentada. No se pretende presentar variantes a las construcciones solicitadas sino que algunos rubros faltan y otros rubros propuestos sobran.

RESPUESTA

Se pueden modificar los rubrados para hacer más específica la oferta presentada.

PREGUNTA 7

Podrían enviarnos una planta de techos en autocad de los tres centros?

RESPUESTA

Se adjunta planta de techos de los tres centros en formato cad.

PREGUNTA 8

Cómo son los cielorrasos en baños y cocinas? En los planos dice Isodec y en la memoria Durlock.

RESPUESTA

Los cielorrasos en baños y kitchenette ubicados en el núcleo de servicios de las aulas son de placa de yeso a junta tomada (tipo Durlock).

El cielorraso en cocina se resuelve con los paneles Isodec.

PREGUNTA 9

En el rubrado aparece un rubro pastillas cerámicas de 5x5cm. Dónde deben colocarse?

RESPUESTA

El rubro pastillas cerámicas de 5x5cm se deberá presupuestar como variante de revoque y pintura ubicado en los testeros de los núcleos de servicio de las aulas.

PREGUNTA 10

En los depósitos que cielorraso debe colocarse?

RESPUESTA

El cielorraso en el depósito ubicado en el núcleo de servicios de las aulas es de placa de yeso a junta tomada (tipo Durlock).

El cielorraso en el depósito general se resuelve con los paneles Isodec.

PREGUNTA 11

En el punto 10.6 de la memoria habla de reubicar equipos de aire acondicionado. ¿Porqué dice “reubicar”? ¿Hay que suministrar los equipos detallados en ese punto?

RESPUESTA

Donde dice “reubicar” debe decir “ubicar”.

La empresa constructora deberá suministrar los equipos de aire acondicionado y los elementos complementarios para su ubicación, funcionamiento y la instalación eléctrica necesaria, según se especifica en la Memoria Constructiva Particular.

PREGUNTA 12

Al no contar con estudios de suelos debemos suponer ciertas características del suelo existente para poder cotizar movimiento de tierras y fundaciones. Nuestra idea es explicitar dichas suposiciones y en caso de encontrarse finalmente otras, se deberá ajustar el presupuesto en la obra. ¿Les parece bien?

RESPUESTA

El estudio de suelos correspondiente a Solymar Norte se incorporó como Enmienda 04 el pasado 7 de junio, y el correspondiente a Manga Rural se incorporó como Enmienda 05 el pasado 12 de junio.

Está pendiente el estudio de Salinas que será incorporado en la presente semana.

PREGUNTA 13

No encontré la lámina 401.05.02 o 601.05.02 ni ningún detalle de las losetas de caucho que hay que instalar en las áreas de juegos de los CAIF.

Podrían enviar esa lámina o sino definir los detalles de las losetas de caucho?

RESPUESTA

En el área donde se especifican losetas de caucho debe decir “arena y portland fretazado”

PREGUNTA 14

Quisiéramos saber si es posible no entregar la documentación que refiere a la empresa y ya fuera entregada a la CND para el llamado 04/2012.

Si existe un registro por parte de la CND de la documentación presentada y nos facilita el papeleo para las próximas licitaciones.

RESPUESTA

No es posible, se deberá entregar en cada llamado toda la documentación actualizada.