

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO  
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

**LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS**

**Nº 08/2012/FIDEICOMISO-INAU**

**COMUNICADO Nº 02 de 03/08/2012**

**PREGUNTA 8**

Se necesita información de espesor y densidad de la aislación que se pide en tabiques de yeso.

**RESPUESTA**

Lana de vidrio en rollo tipo Durlock, espesor: 50mm, densidad: 25kg/m<sup>2</sup>

**PREGUNTA 9**

Existe incongruencia entre planos y memoria en cuanto al espesor y tipo de placa de yeso que llevan los cielorrasos, (9,5mm común y 12,5mm verde).

Se sugiere la de 9,5mm común, ya que Durlock recomienda las placas verdes solo para muros.

**RESPUESTA**

En la Memoria Constructiva Particular donde dice:

4.1. Cielorrasos de Yeso tipo DURLOCK

“En baños y kitchenette se colocará placa de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm resistente a la humedad (placa verde) junta tomada...”

debe decir:

4.1. Cielorrasos de Yeso tipo DURLOCK

“En baños y kitchenette se colocará placa de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm estándar, junta tomada...”