

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO  
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

**LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS**

**Nº 2/2012/FIDEICOMISO-INAU**

**COMUNICADO Nº 02 de 02/05/2013**

**PREGUNTA 1**

- Se puede modificar las unidades?
- Se puede agregar rubros?

**RESPUESTA**

En relación al rubrado se podrá agregar rubros que cada empresa estime conveniente y si es necesario cambiar las unidades porque ellas no corresponden se podrán cambiar

**PREGUNTA 2**

abastecimiento de agua.  
se realiza todo a nuevo o se realiza solo los cambios en los baños a modificar

**RESPUESTA**

En la Cabaña se hace a nuevo la cocina y el baño discapacitado, el baño niños la sanitaria no se hace nueva solo se repara si hay algo que no funciones bien

**PREGUNTA 3**

desagues primarios y secundarios.  
P: solo se realiza los cambios donde se modifica los baños , cámaras , interceptor de grasa se mantiene.

**RESPUESTA**

En la cabaña se usan las cámaras existentes pero el interceptor de grasas será nuevo.  
Desgue primaria y secundaria de baño discapacitados nuevo.

#### **PREGUNTA 4**

ventilaciones.

P: se mantienen

RESPUESTA

Idem pregunta anterior. Se hace nueva cocina y baño adultos, baño niños solo se verifica que todo funciones bien sino se repara

#### **PREGUNTA 5**

artefactos y accesorios

P: se cambian todo a nuevo.

RESPUESTA

En baño adultos si

#### **PREGUNTA 6**

griferías baño y cocina

P: se cambia todo a nuevo

RESPUESTA

Si en cocina y baño adultos

#### **PREGUNTA 7**

en las planillas figuran materiales diferentes ¿cuál es el correcto? (en el dibujo de la puertas hay una flecha con un tipo de material y abajo en planilla dice otro).

RESPUESTA

C1 y C2 puerta maciza cedro con tablas de 15 horizontales

C3 y C4 puerta placa MDF revestido con cármica