

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO  
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS**

**Nº 06/2014/FIDEICOMISO-INAU**

**COMUNICADO Nº 03 de 20/06/2014**

**PREGUNTA 3**

Referente a la licitación mencionada, el oferente deberá presentar proyecto de instalaciones sanitarias y eléctricas?

**RESPUESTA3**

El proyecto ejecutivo sanitario y eléctrico lo hará la empresa una vez adjudicado.

Las empresas para el llamado no deben entregar estos planos pero si su cotización.

**PREGUNTA 4**

Según el cateo de suelos tenemos entre 2m y 2,5m aprox de relleno heterogeno (pozo negro, restos de obra, vigas, losas, etc.) el cual habría que retirar del terreno llegando entre 1 y 1.50m bajo el nivel de calle y luego subir la mayoría del terreno hasta 1.50m por arriba del nivel de calle según plano.

Se realizara algún cambio al anteproyecto considerando el costo de tantos m3 de excavación, relleno, compactación, etc. para estar a corde a los niveles altimétricos? Además de que la propuesta está topeada económicamente por lo que a principio pensamos que estos trabajos pueden desbalancear el presupuesto y sobrepasar el tope que restringe la oferta.

**RESPUESTA 4**

El nivel de las construcción va a ser el +1.50 , se deberá hacer los movimientos de tierra y los apisonados correspondientes.

#### **PREGUNTA 5**

También quería consultar por las diferentes barandas H20 y H21m cuales serían las características de las mismas? Diámetro o secciones de caños? pasamano de acero inoxidable, de hierro? Platinas? Planchuelas, slingas, varillas intermedias?,etc.

#### **RESPUESTA 5**

Se adjunta una detalle tipo que se adaptará a los distintos desarrollos de las rampas  
Se harán parantes verticales cada 90cm