

LLAMADO | Convenio Comisión Honoraria para la Salud
PÚBLICO A OFERTAS | Cardiovascular- Corporación Nacional para el
Nº 01/2015 | Desarrollo.

COMUNICADO Nº 04

21/10/2015

CONSULTAS

Pregunta 29)

Las aberturas A1, A1', A2,A3 , están indicadas como Monoblock y son en serie 25. Este producto se discontinuó. ¿Puede ser que se refiera al monoblock "N" que es un producto nuevo que lleva el cajón de pvc sobre la corrediza mecal 25?. Favor especificar qué es lo que pide.

Respuesta 29)

"Ver página 3 de MCP, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes".

Pregunta 30)

Qué tipo de lama lleva, si es de pvc o de aluminio.

Respuesta 30)

Se cotizará lama de pvc.

Pregunta 31)

El enrollador es embutido o rebatible exterior.

Respuesta 31)

Se cotizará enrollador embutido.