

COMUNICADO Nº 04

23/04/2014

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
03/2014/FIDEICOMISO - IC**

PREGUNTA 13: *Se enviaran planillas de aluminio, carpintería madera, herrería, pétreos, etc.?*

RESPUESTA: Ver **COMUNICADO 05**, donde se adjuntan se adjuntan planillas de referencia, que servirán para ambos polideportivos.

PREGUNTA 14: *Las puertas interiores, de todo el sector de vestuarios, ¿Qué especificaciones deben cumplir?*

-¿Las puertas int-ext de que material son? En la memoria habla de los marcos pero no de la puerta en sí. Pido especificaciones de las mismas.

RESPUESTA: Ver **COMUNICADO 05**, donde se adjuntan se adjuntan planillas de referencia, que servirán para ambos polideportivos.

PREGUNTA 15: *Se solicitan detalles de las mamparas de SSHH para poder mandar cotizar.*

RESPUESTA: Se deberán cotizar mamparas de aluminio con estructura de tubulares de 100x300x2mm.

Laterales de boxes y hojas batientes: marco tubular perfil nº314 y tablero de chapa de aluminio nº318. La altura de la hoja será de 1.80m.