



COMUNICADO Nº 11

LLAMADO 04/2014

COMUNICADO Nº 11

15/05/2014

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
04/2014/FIDEICOMISO - IC**

Parque de los Derechos de los Niños en Parque Roosevelt

PREGUNTA 25: *En la página N° 13 del pliego eléctrico*

“La instalación del SCE se concentrará en la Sala de Servidores conformado por un gabinete de comunicaciones (rack), que se suministrará, y en el que se instalarán los paneles de interconexión (patch panels o patcheras). Desde uno de estos racks se alimentará en fibra óptica el rack de datos del nivel inferior, el cual alimentará las puestas de trabajo indicadas en planos.”

Según vimos en los planos, solo figura un solo rack, por lo cual no queda claro el propósito de la FO.

RESPUESTA: En el proyecto existe un sólo rack y desde allí se alimentan todos los puestos de datos, no existe ningún tendido de fibra óptica.