



COMUNICADO Nº 14

LLAMADO 04/2014

COMUNICADO Nº 14

19/05/2014

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
04/2014/FIDEICOMISO - IC**

PARQUE DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

PREGUNTA 28: *Vemos que los planos E07 y E05 son similares y contienen tanto a la armadura inferior como superior a pesar de que el plano E05 tiene como rotulo Planta Cubiertas S1 (índice 200 y 300) Armadura inferior capiteles Estructura y el plano E07 tiene como rotulo Planta cubiertas S1 (índice 200-300) armadura superior estructura, lo mismo estaría pasando con los planos E06 y E08*

RESPUESTA: El plano E05 y E06 contienen la armadura inferior. El plano E07 y E08 contienen la armadura superior de losa y la armadura superior de capiteles.