



COMUNICADO Nº 16

LLAMADO 04/2014

## **COMUNICADO Nº 16**

**19/05/2014**

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS  
04/2014/FIDEICOMISO - IC**

**CIUDAD DE LOS NIÑOS**

### **PREGUNTA 32:**

*Por medio de la presente les solicito confirmen si los artefactos de iluminación que están marcados con un \* es porque llevan emergencia*

### **RESPUESTA:**

En los planos que contienen las plantas de luminarias, para Planta Baja lámina **EL06** y para Planta Alta lámina **EL07**, hay planilla que indica "(\*)**CON EQUIPO INVERTER PARA UNA LAMPARA EN EMERGENCIA**"

### **PREGUNTA 33:**

*Debe corregirse la carpintería de aluminio correspondiente a la oficina 34 SO en la planilla correspondiente*

### **RESPUESTA:**

En Planta Lámina PB.S2, en Fachada lámina FS2.01 y alzado de planilla lámina AL02, la abertura exterior del local "34" figura correctamente, en la planta de la planilla AL2, donde dice A1 debe decir A10.