



FIDEICOMITENTE



FIDUCIARIO

COMUNICADO N° 2

LLAMADO 02/2018

COMUNICADO N° 2

20/03/2018

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS

02/2018

**FIDEICOMISO SANATORIO
DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**

CONSULTAS

Pregunta 1) En el Anexo 1, listado de equipamiento y especificación técnica, dice que la red es 220 -240 V 50 Hz.

Considerando que van a instalarse equipos eléctricos de gran consumo como un lavavajillas de tren, una lavadora de utensilios, un horno de 10 bandejas, y una freidora y que va a tener esa cocina una potencia total instalada de 100 kW aproximadamente, necesitamos confirmar que esté prevista la instalación de trifásica 380 V + neutro + tierra, 50 Hz.

Respuesta 1) En proyecto previó una potencia eléctrica de 130kW en tablero del sector cocina, trifásica 3x400+N/230V.

Pregunta 2) Según planos suministrados, hay discrepancia en la ubicación del horno eléctrico GF.CO041, según planos sanitarios está debajo de la campana de isla central y según el plano eléctrico y de acondicionamiento térmico y ventilación esta fuera de la isla, con una campana y extracción propia.

Si esta es la ubicación definitiva, corregir las acometidas sanitarias.

Respuesta 2) La ubicación definitiva del ítem GF.CO041 será la expresada en planos de eléctrica y acondicionamiento térmico. La instalación sanitaria ya prevista será reubicada.

Pregunta 3) Se pide cotización de lava utensilios GE.CO045, ubicado en la zona 0.305.

No lo vemos en los planos técnicos, por favor le agradezco me señalen su ubicación para verificar las acometidas técnicas.

Respuesta 3) La ubicación precisa del lava utensilios en local 0.305, así como las instalaciones necesarias



COMUNICADO N° 2

LLAMADO 02/2018

FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

para su correcto funcionamiento deberá ser propuesta por el oferente e indicarse en los planos que formarán parte de cada oferta.

Estas actuaciones serán tratadas según lo establecido en la cláusula 57 de la *Sección 1*.

Pregunta 4) ¿Qué equipo de cocina requieren interconexión al sistema informático del CSM?

Respuesta 4) Las únicas conexiones requeridas son las indicadas en las fichas técnicas para los diferentes equipos.

En el caso de que haya un sistema de gestión informatizada de cocina, éste no forma parte del alcance del llamado de cocina y cafetería.