



**Convenio**  
**Ministerio de Turismo y Deporte**  
**Corporación Nacional para el Desarrollo**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS**  
**Nº 02/2014**

**Comunicado Nº 05 del 18/09/ 2014**

Por intermedio la presente se procede a contestar las siguientes consultas:

**Pregunta 1:** La empresa suministradora nos informa que no hay del tamaño pedido en la memoria, el mayor es de 7000 lts aprox. ¿deberíamos cotizar dos tanques de entre 4000 y 5000lts?

**Respuesta 1:** El volumen del tanque se determinó para cubrir el consumo gas de 2 semanas, considerando las 14 hs de funcionamiento de la caldera, para no tener problemas con el suministro. De todas formas lo mejor es cotizar las dos opciones, tanto la de un tanque de 7000 lts como la de dos de 4000 ó 5000 lts cada uno.

**Pregunta 2:** Cual es la potencia de los quemadores que se utilizaran para las calderas (Kcal/h o Kw)

**Respuesta 2:** La potencia de los quemadores dependerá de la caldera que cada empresa oferte.

**Pregunta 3:** Por normativa los tanques deberán estar alejados a determinada distancia de la edificación por lo que no se pueden colocar en el lugar previsto especificado en lamina de comunicado Nº2 además de que el área es menor a la que se necesita, ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿hay otro lugar previsto para la colocación? ¿en caso de tener que proponerlo necesitaríamos una laminas de ubicación en formato DWG (para poder metrar) con los equipamientos existentes?

**Respuesta 3:** El o los tanques se ubicarán hacia el lado que se marca en el plano, respetando las distancias reglamentarias para este tipo de instalaciones. Existe lugar actualmente para ubicarlos, si bien no está marcada en los planos.

**Pregunta 4.** En memoria no se especifica si el tanque de gas debe ir enterrado o aéreo ¿Qué opción cotizamos?

**Respuesta 4.** El tanque se instalará aéreo, sobre los soportes y base que correspondan.