

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS

Nº 07/2012/FIDEICOMISO-INAU

ENMIENDA Nº 03 de 29/06/2012

. PLANILLAS DE ABERTURAS

Las aberturas H22, H23, H24 y H25 deben nombrarse A05, A06, A07 y A08 respectivamente, y deberán ser cotizadas con perfilera de aluminio.

. LÁMINA 701.02.01 PLANTA CAIF COLONIA NICOLICH

En el área de acceso vehicular (38m²) deberá ser cotizado pavimento de losetas de hormigón de dimensiones 65x120cm con separación entre ellas de 10cm.

. LÁMINAS 701.05.01 y 702.05.01 DETALLE DE NUCLEO DE SERVICIOS

En el local CAMBIADOR Y SSHH PARA NIÑOS deberán ser cotizadas dos mamparas entre inodoros de 40x100cm, conformadas por placa de melamínico de color blanco espesor: 25mm y estructura de aluminio fijada a pared.