

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 12/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO Nº 01

28/06/2016

CONSULTAS I

Pregunta 1)

En el día de hoy bajamos los recaudos de la licitación de referencia (llamado 12-2016) y no pudimos abrir los planos por estar guardados en una versión incompatible con la nuestra. Nosotros tenemos instalado el Autocad 2011, ¿habrá posibilidad de que nos pasen en una versión 2011 o inferior?

Respuesta 1)

Ver Enmienda 04.

Pregunta 2)

Queríamos consultar si hay una visita programada para esta licitación y cuándo sería.

Respuesta 2)

La visita de obra programada para este llamado se realizó el día jueves 16 de junio a la hr 10:30. De todas formas en caso de no haber concurrido, pueden visitar el lugar en otro momento y enviar fotos como comprobante de visita a la casilla de correo del llamado solicitando constancia de visita de obra.

Pregunta 3)

En la Memoria (página 11) se dice que el techo exterior será de policarbonato, pero en los planos éste no figura. ¿Corresponde?

Respuesta 3)

No existe techo de policarbonato en este proyecto.

Pregunta 4)

Según la Memoria los muretes perimetrales son de bloque visto pero según los planos son de ladrillo a la vista, ¿qué corresponde?

Respuesta 4)

Los muretes de fachada son la ladrillo visto.

Pregunta 5)

Según la Memoria en el acceso al edificio va piso con baldosa corrugada tipo Maxibloque, pero en planta todos los pisos exteriores están graficados como terminación hormigón rayado, ¿qué corresponde?

Respuesta 5)

En este proyecto será hormigón rayado y liso como indica en planta.

Pregunta 6)

En las referencias en planta de albañilería en el Hall se indica revestimiento de pared con mosaico veneciano, pero en el corte C-C se muestran las paredes revestidas con melamínico de color. ¿Qué corresponde?

Respuesta 6)

Estos paramentos y o muebles son melaminico color fuerte.

Pregunta 7)

¿Qué es la media caña de hormigón indicada en planta en todo el perímetro del cerco? ¿Es la viga de 15cm bajo el alambrado indicado en planilla cerco?

Respuesta 7)

Bajo el tejido se hará una viga perimetral para poder sujetar el tejido. Paralelo a esta viga se colocará una media caña de hormigón prefabricada de diámetro 15 cm, que recoja el agua de lluvia del espacio exterior (césped o pavimento).

Pregunta 8)

Sobre las fachadas, los muros M02 están definidos de 2 maneras distintas. ¿La terminación es balai planchado con pintura color fuerte o revestimiento Atenas fino color fuerte?

Respuesta 8)

M02 está terminado con revestimiento Atenas fino color fuerte.

Pregunta 9)

Sobre los Pétreos: faltan las planillas P04 y P05, ¿cotizamos según planillas E04 y E05?

Respuesta 9)

Si, las planillas son de referencia.

Pregunta 10)

Sobre Equipamientos: faltan planillas E09, E10, E11A y E11B. Por favor enviar para su cotización.

Respuesta 10)

Ídem Respuesta 9.

Pregunta 11)

Sobre Aluminio: según lo indicado en planta faltan planillas A04a, A07a y A18. Por favor enviar para su cotización. ¿Se agregan al rubrado?

Respuesta 11)

Ídem Respuesta 9.

Pregunta 12)

Sobre Herrería:

- faltan planillas H15, H16a, H16b, H16c, ¿se cotiza según fachada?
- la planilla de la H18 no coincide con las dimensiones de planos, ¿se cotiza según fachada?
- las regueras ¿son en metal desplegado o de varillas de hierro? En planta parece que fueran en varilla.
- las regueras H20, H21, H25 y H26 que no están planilladas, se cotizan según planta? Serán de las mismas características de las H19?
- falta planilla H4A. Por favor enviar para su cotización.
- falta planilla H7A. Por favor enviar para su cotización.
- falta planilla H24 cartelera. Por favor enviar para su cotización.
- Los marcos redondos H10 y H12, ¿no llevan vidrios? ¿De qué características?

Respuesta 12)

Ídem respuesta 9.

Regueras son de metal desplegado como indica la planilla H19.

Todos los vidrios ubicados por debajo de 1,40 deberán ser laminados. La H10 y H12 debe decir VIDRIO FIJO.

Pregunta 13)

Según rubrado falta puerta C06, ¿se agrega?

Respuesta 13)

Sí, se agrega.