

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 01/2015

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO N° 01

10/04/2015

CONSULTAS

Pregunta 1)

Por la presente me comunico con ustedes para consultar sobre la fecha de apertura de dicha licitación.

Según la fecha que se publicó en la página web de la CND la fecha de apertura es el 2 de Abril de 2015.

El 2 de abril es el jueves de la semana santa. Ustedes trabajan? Es correcta esa fecha?

Respuesta 1)

Ver Enmienda N° 01.

Pregunta 2)

En la Memoria de sanitaria, y en algún otro documento del llamado, se hace mención a planos de anteproyecto entregados. Si los mismos fueran de la propia instalación sanitaria (como ocurre en el caso de la instalación eléctrica), les hacemos notar que no vinieron en la información recibida, por lo cual les pedimos los envíen a la brevedad.

Respuesta 2)

El proyecto sanitario no se entrega como recaudo del llamado, cada empresa lo realiza y lo presupuesta. No es necesario en la instancia del llamado que se presenten los planos.

Pregunta 3)

En los "Documentos del llamado" (DDL), al final del art. 1.4.1 se indica que "el Contratista deberá hacerse cargo de suministrar a su costo, todas las construcciones y/o instalaciones provisorias que sean necesarias para el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades del CAIF durante el proceso de obra". Entendemos que esta cláusula no debe ser aplicable en este caso particular pero, si así no fuera, solicitamos se indique qué instalaciones deberían proveerse y dónde deberían instalarse.

Respuesta 3)

En este llamado que es una obra nueva y no hay un centro funcionando no será necesario hacer instalaciones provisorias.

Pregunta 4)

No encontramos planillas de las siguientes aberturas: A01, A04, A07, A09, A10, A11, A12, A16, H04, H06, H07, H09 a H16, H18 a H28.

Agradecemos tengan a bien facilitarnos dichos recaudos.

En caso de no contar con los mismos a la brevedad, favor enviar especificaciones de los elementos citados (color del aluminio, tipo de vidrios, materiales y características de: rejas, regueras, marcos, barandas y cerco perimetral).

Respuesta 4)

Las planillas que se presentan desde el llamado son planillas de referencia, la empresa deberá completar el total del planillado para la obra. No es necesario en la etapa del llamado entregar dichas planillas si su cotización detallada. Si hubiera alguna duda particular agradecemos la hagan por esta vía.

Pregunta 5)

Podrían indicarnos ubicación de piedra partida en espacios exteriores?

Respuesta 5)

En este proyecto no se debe cotizar piedra partida, se colocará césped.

Pregunta 6)

A continuación transmitimos inquietud de subcontrato de cubiertas livianas:

Según extracto de memoria con especificaciones de la cubierta de Isodec, se pondrá un perfil L de aluminio entre el perímetro del techo y la albañilería. No encontramos éste perfil en ningún detalle constructivo.

Favor confirmar si debemos considerarlo. De ser así, entendemos que éste es de terminación por lo que consultamos si podemos variarlo por un perfil de chapa blanca tipo K2 del sistema sujetado al panel con remaches para acompañar el movimiento y no a la pared como se solicita.

Respuesta 6)

Este perfil cumple la función de terminación del revoque contra el techo isodec. Estos techos tienen movimiento y si no se pone un elemento de transición se fisura el revoque. Este perfil se debe fijar al muro y dejar libre su agarre al techo.