

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 19/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 01 de 01/11/2013

Se anexa a este comunicado la Enmienda 01, conteniendo los siguientes archivos:

ANEXO I LL19 2013 - Lamina Ubicacion.pdf

ANEXO II LL19 2013 - Propuesta Basica.zip

Consulta 01

¿Se debe suministrar pararrayos?

Respuesta 01

No se debe suministrar pararrayos ya que el centro cuenta con uno instalado muy próximo al área a construir el taller, por tanto no deberá cotizarse.

Consulta 02

En el lugar se indicó que la alimentación eléctrica al nuevo galpón se toma en salto desde el galpón de carpintería agradecemos confirmar si efectivamente es así.

Respuesta 02

Sobre la acometida la MCP dice: "Se realizará tablero de chapa al interior del taller de 24 módulos como mínimo. El mismo se alimentará desde el interruptor general existente ubicado en nicho de acceso." Esto es el nicho al costado de la portera de acceso. De ser posible se podría utilizar la canalización existente que llega hasta el taller de carpintería.

Consulta 03

En la visita se habló de un cambio en la orientación de implantación del galpón. ¿es así efectivamente?

Respuesta 03

Ver enmienda 01 al respecto.

Consulta 04

¿Se pueden utilizar las instalaciones existentes como obrador y vestuarios?

Respuesta 04

No, la empresa deberá realizar las construcciones provisionales a tales efectos.