

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 08/2017

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO Nº 02

17/08/2017

CONSULTAS I

Pregunta 1)

Carpintería

La planilla especifica puertas en mdf con terminación melamínico 6mm color gris grafito. El mismo no se encuentra disponible en plaza, por tanto se debería considerar placas de 18mm. Esto aumenta el espesor y peso de la hoja, lo que implica que habrá que considerar tanto un refuerzo en los herrajes como un perfil de aluminio adecuado a este espesor nuevo.

Respuesta 1)

Lo que se pide es la terminación melaminico gris grafito, la empresa considerara que material usar y que refuerzo hacer, y que herrajes son los adecuados para cada caso.

Pregunta 2)

Carpintería

En los muebles tipo E07, especificar terminación que se desea emplear en el orificio destinado a la apertura/tirante del mismo.

Respuesta 2)

Está definido pasacable balanco.

Pregunta 3)

Carpintería

Respecto al mobiliario E03, que llevan grasera. ¿Cómo es el detalle de la tapa de inspección de la misma?, ¿Deberá quedar al mismo nivel que el fondo de mueble o se podrá realizar una superposición?

Respuesta 3)

En la E03 kitchinette, no lleva interceptor de grasa. En la cocina el pileton lleva interceptor de grasa exterior y la segunda pileta puede estar en el interior ya que esta la reguera en este caso lo aconsejable es que quede una tapa de melaminico y abajo la tapa del interceptor de grasas.

Pregunta 4)

Melamínicos en tabiques

Los tapacantos indicados son en ABS 2mm. Estos cantos no se encuentran en el mercado en colores intensos, pero en la planilla no indica de qué colores lo requieren. ¿Podrían confirmar el color de los mismos?

Respuesta 4)

Serán grises.

Pregunta 5)

Techo de ISODEC

¿El mismo tiene caída libre hacia las regueras? ¿No lleva canalón?

Respuesta 5)

Exacto.

Pregunta 6)

Nicho para garrafas y tanque de agua

Según las dimensiones del tanque de agua requerido (según norma UNIT y 2000l mín. indicado en memoria), el nicho no se corresponde con las medidas necesarias para la colocación del mismo.

Respuesta 6)

El nicho debe tener la altura necesaria para la colocación del tanque y las bombas, y ser un solo volumen con lugar garrafones.

Pregunta 7)

La altura del tanque es de 1.55m, sumándole a ésta la necesidad de colocar el tanque elevado del piso a una distancia de 60cm y la distancia entre el tanque y la losa superior requerida es mínimo 40cm. Esto suma un total de 2.55m, lo que no se corresponde con el corte que mide 1.5m y la planilla de herrería H21 muestra una altura de 1.67m. Por favor confirmar la altura que tendrá el nicho del tanque y garrafones.

Respuesta 7)

Esa suma da 2,75. Llevara una puerta de garrafones de H=2,00 y luego puerta de tanque 1,95 y puerta de bombas 0,60.

Pregunta 8)

El ancho del tanque es de 1.43m, mientras que la luz libre del nicho en planta es de 1.34m. Por favor confirmar el ancho que tendrá el nicho del tanque y garrafones.

Respuesta 8)

Este ajuste lo hace la empresa, si se necesita 1,43 deberá ser 1,43.