

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS  
Nº 07-2/2014/FIDEICOMISO-ANEP**

**COMUNICADO Nº 2 de 23/04/2014**

**Consultas:**

**Consulta 1:**

Referido al liceo 9

- a) aluminio planillas reposición de puertas
- b) acero inox especificación canalón y gárgolas
- c) solicitamos también algún plano o esquema de la reposición de puestas de eléctrica.

**Respuesta 1:**

- a) Ver enmienda 03, archivo PL-A01-PUERTA BOX.dwg
- b) Ver enmienda 03, archivo A4 - Reparaciones TECHOS OBSERVATORIO - Sector A.dwg; se aclara que se trata de Acero Inoxidable AISI 304 espesor 1.2mm.
- c) Ver memoria (se consideran 4 puestas por local) y van donde están las actuales y/o donde hay PC, fotocopia, etc. - Cada puesta deberá considerar tres tomas (3 en línea y schuko).