

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 12/2014/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 2 de 16/07/2014

Consultas:

Pregunta Nº 6:

Nos encontramos armando presupuesto para la impermeabilización de aulario de escuela técnica Minas, y surge la siguiente consulta de la memoria: " Sobre el alisado de arena y portland se colocará membrana asfáltica con doble film de polietileno de espesor 4mm (mínimo) y 4,4 Kg por m2.", podría usted especificarme que tipo membrana necesita?, dado que según lo descrito en memoria se interpreta sin protección (membrana negra), o esta membrana debe ser con terminación aluminio gofrado en una de sus caras?

Respuesta:

Se deberá cotizar lo indicado en MCP: "Sobre el alisado de arena y portland se colocará membrana asfáltica con doble film de polietileno de espesor 4mm (mínimo) y 4,4 Kg por m2. Arriba del alisado se dará una mano de imprimación en base a asfalto diluido, luego de seca se colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 8 cm y soldándose el mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda su superficie. La terminación superficial será de aluminio gofrado"

Pregunta Nº 7:

En el plano L6U6 la vereda perimetral aparece rayada solo en 3 de los 4 lados, esto implica que solo deben ejecutarse 3 lados?

Respuesta:

Si, solo las 3 veredas que indica el plano.

Pregunta Nº 8:

El pliego habla en el punto 2.9.7 Aulas provisorias, "la empresa deberá proveer a su costo un mínimo de 4 aulas prefabricadas, para permitir que el centro continúe funcionando durante todo el proceso de la obra"

Respecto a esto se consulta

- De qué tamaño? Cuantos alumnos por aula?
- Está permitido que sean tipo containers?

Respuesta:

Las aulas prefabricadas serán para 30 alumnos, podrán ser tipo containers.

Pregunta Nº 9:

Respecto a la consulta anterior de las aulas, las mismas deben ir equipadas o se puede utilizar el equipamiento de existente en la escuela?

Respuesta:

Se podrá utilizar equipamiento del centro.