

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 34/2012/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 02 de 29/10/2012

IEM Piedras Blancas

CONSULTA Nº1

En los puntos 4.14 y 5.14 de la memoria de Instalaciones Eléctricas correspondientes a Sistema de detección de intrusos y de incendio respectivamente, se indica que los equipos de estos sistemas deben ser de origen MERCOSUR. Se consulta si este punto es excluyente o si se pueden cotizar equipos de países fuera del MERCOSUR.

RESPUESTA Nº1

NO es obligación la procedencia MERCOSUR, si las homologaciones ante la DNB.

CONSULTA Nº2

En planos de albañilería no encontramos cuales son las terminaciones de los locales: ductos de servicios (plantas baja y alta), y locales 07 y 08 del gimnasio. Solicitamos aclaración .

RESPUESTA Nº2

En todos los casos la terminación de paramentos y cielorrasos es revoque a dos capas y pintura al agua s/MCP. En pisos baldosa monolítica 30x30 Código 318 s/MCP.

CONSULTA Nº3

En los recaudos hay una carpeta que se llama ANEXO H Listado de láminas. No se encuentra el listado de láminas en su interior.

RESPUESTA Nº3

Se adjunta planilla con listado de láminas.

CONSULTA Nº4

Las planillas de aberturas de aluminio están vacías, no especifican tipos de perfiles de aluminio, ni tipo de vidrios que llevan las aberturas.

RESPUESTA N°4

Se transcribe parte de la MCP.

X CARPINTERIA DE ALUMINIO

Rige la MCG en su totalidad. Las aberturas serán en todos los casos de igual o superior calidad que las del tipo MODENA 2 de ALUAR.

Se suministrarán y colocarán los tipos de aberturas que se indican en las respectivas planillas. Se deberán seguir todas las especificaciones del fabricante de perfiles y las descritas en la Memoria Constructiva General.

XII VIDRIOS

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, herrería y aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descritas en la Memoria Constructiva General.

Deberán cumplir con las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definición. Los espesores serán los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que deban soportar (UNIT 50 y 82).

En general sólo indicamos si no es transparente, por ejemplo si fuera fantasía de que tipo.