

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 05/2015

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO Nº 03

26/10/2015

CONSULTAS III

Pregunta 11)

En terminaciones de cielo raso solo se menciona la terminación de los cielo rasos de yeso donde se indique en los planos y para el resto sin ser el Isodec en los planos se menciona pintura acrílica y pintura anti-hongos.

De optarse por algún sistema prefabricado para el entrepiso o losa de hormigón armado se solicitara revoque en los mismos o se entiende como terminación simplemente la pintura sobre el elemento estructural?

Respuesta 11)

En la cara inferior la losa del entrepiso se pintará con pintura para cielorraso blanca sobre enduido directamente en la losa sin revocar.

Pregunta 12)

Cuál es la altura de la herrería H20b, H21 y H22 (suponemos idem H19)

Respuesta 12)

En planilla tipo baranda esta la H20b. Todas las barandas salvo la H20 son iguales.

Pregunta 13)

La H20b esta continua a la H20, Como es la H20 (Lleva Tejido o malla??)

Respuesta 13)

La H20 es baranda de rampa para discapacitados, la planilla es parte del llamado. Pasamanos de acero inox y estructura hierro pintada. En la planilla tipo baranda esta la H20 y la H20b