

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 34/2012/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 07 de 12/11/2012

Liceo Casarino

CONSULTA Nº1

Quisiéramos saber el alcance de los trabajos de Sanitaria de abastecimiento en el Liceo de Casarino La consulta es respecto a las obras exteriores ya que, un tanque figura como "a confirmar" y el otro figura como existente

RESPUESTA Nº1

Se deberá prever la sustitución del tanque existente por uno que cumpla la normativa Municipal vigente.

Se confirma el tanque de abastecimiento de batería de baños, el mismo será de 600lts de capacidad, deberá cumplir con la normativa Municipal correspondiente y se deberá considerar en la oferta el soporte del mismo.