

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 34/2012/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 08 de 12/11/2012

Escuela Nº42 Montevideo

CONSULTA Nº1

¿Qué color tienen las pastillas de 2,5x2,5? El precio varía según color

RESPUESTA Nº1

Los colores se especifican en las láminas de alzados, A03 y A05.

CONSULTA Nº2

¿Qué color tiene el monolítico lavado? El precio varía según color

RESPUESTA Nº2

Mezcla de piedras graníticas grises, de forma que sea más oscuro y contraste con la carpeta de hormigón.

CONSULTA Nº3

El cielorraso de mdf enchapado ¿tiene alguna terminación que debemos cotizar? barniz, pintura? qué tipo? Aparece en rubrado pero en la lámina de detalle del mismo no dice nada.

RESPUESTA Nº3

La terminación es melamínico haya en todas las caras vistas.

CONSULTA Nº4

El metraje del monolítico lavado en rubrado es 1050m²= superficie total del patio ¿ésto es así? ¿o nos guiamos por la lámina A04, en la que los paños en gris parecen corresponder a monolítico lavado?

RESPUESTA Nº4

Efectivamente, en la lámina A04 se especifica "Patio principal: hormigón fratasado (con juntas) y paños de canto rodado lavado" (pañós grises).

CONSULTA Nº5

Donde dice césped plantado ¿significa que ya existe? ¿el que debemos cotizar es solamente el que dice césped en tepes?

RESPUESTA Nº5

No, se deben cotizar ambos. En un caso se plantará el césped, en el otro se colocarán los tepes.

CONSULTA N°6

¿Tienen fotos o descripción y cantidad de los juegos que hay que reparar? (Esta consulta no es pertinente porque se exige visita de obra obligatoria)

RESPUESTA N°6

Visitar la obra es un requisito del pliego.

CONSULTA N°7

Los pasamanos de escalera en planillas dicen ser de hierro pero en rubrado se piden de acero inox, ¿de qué son?

RESPUESTA N°7

Son como dice la planilla, de hierro.