

# COMUNICADO Nº 2

## LLAMADO Nº 06/2013 FIDEICOMISO ANEP-CND

Montevideo, 18 de Abril de 2013

**LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PREVALECEEN SOBRE LAS MEMORIAS PARTICULARES REFERENTES A AULAS PREFABRICADAS Y/O BATERÍAS DE BAÑOS Y DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA.**

### **RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS:**

1. Las medidas exteriores en planos se marcan en 6 metros y en la memoria detalla las medidas mínimas internas exigidas son de 6 metros. ¿Se aceptarían módulos de 6,06 metros externo, que descontando la aislación de las paredes la medida interior rondaría los 5,86 metros?

**RESPUESTA 1:** Si, se admiten. Adjuntar gráfico en oferta

2. ¿Las medidas exteriores en los largos de 4,60 m en los dobles y 6,90 m en los triples pueden ser de 4,90 m en los dobles y 7,35 m en los triples?

**RESPUESTA 2:** Si. Se admite la variación. Adjuntar gráfico en oferta

3. ¿Para el caso del núcleo aislante térmico, tanto para paredes y techo, se aceptaría un panel de de 75 milímetros si el mismo mejora las exigencias de conductividad térmica y demás exigencias solicitadas?

**RESPUESTA 3:** Si. Debe presentar cálculo con firma técnica en el momento de la oferta o especificación del fabricante que explicita estar superando los valores establecidos.

4. ¿Se aceptarían aberturas Similares a serie 25 pero en PVC de alta resistencia y excelente estética?

**RESPUESTA 4:** Si. Las mismas deben tener cumplir con las condiciones de iluminación requeridas por norma y mantener las cantidades especificadas

5. ¿Se aceptarían agregar mas ventanas que las solicitadas para cumplir con la cantidad de metros cuadrados de aberturas para el ingreso de luz natural?

**RESPUESTA 5:** No. Las aberturas deben ser en las mediadas y cantidades especificadas. Se acepta una variación dimensional del entorno del 15% cumpliendo con las exigencias de iluminación y ventilación natural requeridas.

6. ¿Se aceptarían puertas sin ventana cubriendo la necesidad de luz natural en el área de las ventanas ofrecidas?

**RESPUESTA 6:** Si. La aceptación para cada caso quedará sujeta a la coordinación con el Supervisor.

7. ¿Por sobre el panel aislante, en el techo se aceptaría una cubierta que mejora la estética y ayuda los desagües?

**RESPUESTA 7:** No se comprende la consulta. Adjuntar gráfico en la oferta. En todos los casos debe cumplir con los requisitos de la memoria.

8. Se detalla que “No se admite el uso de una tira de membrana asfáltica sobre la unión de los paneles como solución a la estanqueidad.” ¿se podría usar membrana exterior como cobertura de los elementos que aseguran la estanqueidad, a modo de barrera adicional?

**RESPUESTA 8:** No se admite el uso membranas vistas en la unión de los contenedores.

9. ¿Cuantos metros de pavimentación se deberán de contemplar para los módulos baños?

**RESPUESTA 9:** Deben contemplar el largo total del módulo que contiene los accesos en el mismo ancho que lo solicitado en gráficos para las aulas. Idéntico criterio para la pérgola solicitada.

10. ¿Cuantos metros se deben contemplar para la instalación sanitaria de los baños (el ejemplo de la eléctrica es de 30 metros)?

**RESPUESTA 10:** Se deben considerar 25 mts de distancia. La oferta deberá especificar el precio unitario por metro en adjunto al anexo II