

# **COMUNICADO Nº 2**

## **LLAMADO Nº 17/2013 FIDEICOMISO ANEP-CND**

Montevideo, 23 de Setiembre de 2013

**LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PREVALECEAN SOBRE LAS MEMORIAS PARTICULARES REFERENTES A AULAS PREFABRICADAS Y/O BATERÍAS DE BAÑOS Y DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA.**

### **RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS:**

**9-** La memoria particular define un tipo de estructura, se puede plantear otro tipo de estructura?

**RESPUESTA 9:** El Oferente podrá proponer otras soluciones, basado en la experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que no modifiquen esencialmente la propuesta básica y cumplan las características técnicas detalladas en recaudos gráficos, escritos y memorias, o mejoren. Se deberá especificar la propuesta en la oferta técnica.

**10 -** La memoria marca un espesor de panel de 100mm, se pueden utilizar paneles de 75mm?

**RESPUESTA 10:** No.