

COMUNICADO N° 3

LLAMADO N° 06/2013 FIDEICOMISO ANEP-CND

Montevideo, 18 de Abril de 2013

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS:

1. Estimados señores. Solo a modo de saber si podremos o no presentarnos, a esta licitación, las altas pueden ser / hacerse a partir de contenedores marítimos o en su defecto modulares de iso pánel prefabricados?

RESPUESTA: Son posibles ambas soluciones siempre que mantengan +/- 10cmts de las medidas especificadas por módulo según gráficos, cumplan con la altura mínima de 2.40 mts y el resto de las condiciones descritas en memoria.