

# **COMUNICADO Nº 4**

## **LLAMADO Nº 17/2013 FIDEICOMISO ANEP-CND**

Montevideo, 23 de Setiembre de 2013

**LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PREVALECEAN SOBRE LAS MEMORIAS PARTICULARES REFERENTES A AULAS PREFABRICADAS Y/O BATERÍAS DE BAÑOS Y DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA.**

### **RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS:**

**14-** De acuerdo a la enmienda Nº 1 debe presentarse precio por la variante Opción 2. Eso implica que debe presentarse el Anexo II para ambas variantes, o se indica en la planilla de precios unitarios los valores de las aulas dobles y triples para ambas opciones?

**RESPUESTA 14:** Debe presentarse el Anexo II para ambas variantes.

**15-** Los colores azul y amarillo que figuran en los recaudos, son pintura o hacen parte del vinilo que se coloca?

**RESPUESTA 15:** Son pintura, los colores serán definidos por el Contratante.

**16-** En las vistas frontales de la opción 1 figuran indicaciones de colocar vinilo en las aberturas A02, eso es correcto?

**RESPUESTA 16:** Es correcto, la zona fija vidriada llevaría un ploteo de corte arenado.

**17-** En comunicado Nº 1, para la consulta sobre los bancos, la respuesta hace referencia a Enmienda Nº 2 la cual no ha sido publicada aún. Se reitera entonces la referente al banco, cómo se conformará el asiento propiamente dicho del banco.

**RESPUESTA 17:** La enmienda nº2 queda sin efecto ya que no se solicitará la cotización de banco en ésta instancia.

**18-** en memoria constructiva de las aulas menciona que cada empresa podrá proponer alternativas. En ese caso, se deberá presentar al Anexo II para cada una de las alternativas que se puedan presentar o se presentan en rubrado como unitarios?

**RESPUESTA 18:** Si, se deberá presentar Anexo II para cada una de las variantes.

**19-** En memorias indican espesores de panel de 100mm mínimo tanto para cubiertas como para cerramientos laterales. En los gráficos se indican paneles de 150mm. Favor indicar cual de los espesores considerar, 100mm según memoria o 150mm según gráficos.

**RESPUESTA 19:** espesor del panel mínimo 100mm.

**20-** La puerta de los baños también será ciega como la de las aulas?

**RESPUESTA 20:** idem especificación aulas

**21-** Las puertas, tienen que ser de isopanel, o pueden ser metálicas respetando la condición de que sean ciegas? En caso de ser de isopanel, de que espesor se requiere?

**RESPUESTA 21:** Se aceptarán variantes de puertas ciegas, que cumplan los requerimientos de aislación de los cerramientos, mantengan la imagen unitaria del conjunto, la durabilidad y la seguridad del mismo.