

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS

Nº 16/2014/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 07 de 12/11/2014

PREGUNTA 1

Falta planilla A12. Esta abertura lleva reja?

RESPUESTA 1

Las planillas son de referencia. La puerta A12 deberá ser de aluminio y debe llevar mirilla. Deberá llevar reja con cerradura de seguridad según rejas para puerta de referencia.

PREGUNTA 2

Las ventanas circulares llevan rejas?

RESPUESTA 2

Hierros horizontales de 16mm empotrados en el caño, cada 15 cmts.

PREGUNTA 3

De la abertura A02, no quedan claros los movimientos.

RESPUESTA 3

La abertura A02 consta de una puerta corrediza (con 3 vidrios fijos) y una ventana de 6 paños. De esta última los paños superiores son proyectantes, los paños centrales corredizos y los inferiores fijos.

PREGUNTA 4

Las piletas de acero inox. se reutilizarán las existentes o se tienen que cotizar?

RESPUESTA 4

Las piletas de cocina se deben cotizar.

PREGUNTA 5

En la visita vimos que en general los zócalos siguiendo el material de pavimento están en buen estado, en la memoria piden sustituirlos por zócalos de madera. Favor confirmar si es correcta esta solicitud de sustitución.

RESPUESTA 5

En los locales donde no se interviene en sustitución de piso se podrá mantener los zócalos existentes.

PREGUNTA 6

En los locales nuevos con pavimento de porcelanatto (acceso y atención personalizada) lleva zócalo de madera o de porcelanatto?

RESPUESTA 6

En los nuevos pisos de porcelanatto deberá llevar zócalo de madera

PREGUNTA 7

Consideramos pintura en todo el edificio? (nuevo y existente, interior y exterior)

RESPUESTA 7

Ver artículo 8 de la memoria particular

PREGUNTA 8

Impermeabilización vertical de muros en la memoria dice para los muros existentes se aplicara Klaukol mono capa color estilo 4D, se trata de un revoque monocapa que no vemos necesario para este caso, se puede resolver con pintura acrílica para exterior?

RESPUESTA 8

En la medida que no se detecten humedades de submuración, los muros existentes (así como los de obra nueva) podrán aplicarse pintura acrílica latex para exteriores con colores definidos por la Supervisión de Obras.