

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 21/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 03 de 12/11/2013

Consulta 05

Es posible agregar ítems al rubrado? (que para nosotros faltan) como tapiado de losa contra los muros perimetrales, etc.

Respuesta 05

Es posible.

Consulta 06

La mesada de cocina lleva losa de hormigón por debajo o lleva mueble? En caso de losa de hormigón se reviste bajo mesada?

Respuesta 06

La mesada lleva losa de hormigón. Se debe revestir bajo mesada.

Consulta 07

En visita de obra no visualizamos los revoques exteriores. Por lo que pudimos ver el local está pintado por fuera en su totalidad con color verde. (los revoques con balai planchado en exterior son necesarios?)

Respuesta 07

Al decir revoques exteriores, son de la obra y no del edificio. El edificio es lo que está pintado en verde, por revoques exteriores mencionamos los que están dentro del tercer piso en que se desarrolla la obra y deben ser terminados con balais planchado.

Consulta 08

En Anexo II, figuran 15 puestas de datos, pero en los otros recaudos no se hace mención. ¿se harán estas puestas?, en caso de ser afirmativo es posible contar con los recaudos gráficos y escritos de los mismos?

Respuesta 08

Las 15 puestas de datos se hacen. Se agrega a la documentación del llamado Enmienda 2 un archivo con ubicación.

Consulta 09

Las clavijeras metálicas que están embutidas en las losas superiores se desoxidán y pintan con antióxido y esmalte?

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 21/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 03 de 12/11/2013

Respuesta 09

Las clavijeras se deben tratar con anti-óxido y pintar con esmalte mate color grafito.

Consulta 10

Para que fechas está previsto el inicio de obra?

Respuesta 10

La obra deberá comenzar luego de la comunicación de la adjudicación y firma del contrato según los plazos indicados tanto en el Pliego de Condiciones como en el mismo Contrato