

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

LLAMADO 19/2012/FIDEICOMISO-ANEP

COMUNICADO Nº 02 de 30/02/2012

PREGUNTA 5

Como entendemos que el pliego es lo suficientemente amplio en cuanto al objeto, y entendemos muy difícil cumplir para una sola empresa el plazo para la totalidad de las obras solicitadas, solicitamos si es posible incluir en la evaluación una forma objetiva y no subjetiva de evaluación agregando puntajes a los diferentes ítems

Esto anteriormente ya fue realizado por el Consejo de Enseñanza Secundaria, Proponemos algunos ítems y ejemplo.

Ítem	Puntaje Ejemplo	Observación
Precio de la unidad	30,00	precio básico del aula cotizada
Precio de las obras civiles y montaje	20,00	precio básico de las obras civiles + transporte + montaje + etc.
Cumplimiento del plazo	15,00	Cumplimiento del plazo del 31 de marzo
Protección a la industria Nacional	10,00	En la licitaciones del estado es normalmente un 10% de descuento en el precio
Adecuación a las especificaciones del Objeto	10,00	Como es el diseño y terminaciones de cada aula, así como los materiales
Metros cuadrados útiles	5,00	A igual precio, calidad y plazo debería tener preferencia la de mayor metraje
Antecedentes del oferente	5,00	Trabajos similares probados, para la administración
Cumplimiento del pliego	5,00	Aceptación de todas las clausulas y formas de pago del pliego
Total	100,00	
Penalización		
Semana adicional al plazo del pliego	1,00	Cada semana que se retrasa del 31 de marzo tiene una xx penalización

RESPUESTA

No se está pidiendo a las empresas que oferten para la totalidad de las obras, sólo ofertarán para aquella cantidad que estén en condiciones de cumplir con el plazo. En cuanto a la evaluación remitirse al pliego.

PREGUNTA 6

En pliegos no se solicita comprobante de inscripción a registro de empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esto es correcto o es una omisión a corregir?

RESPUESTA

Es correcto.

PREGUNTA 7

Entendemos que el llamado se refiere al suministro e instalación de productos 100% nuevos.

Entendemos que es necesario aclarar este punto, porque es posible ofertar con Aulas usadas, Contenedores marinos usados, reformados así como con Paneles de Segunda mano , etc., materiales que si bien pueden estar repintados, tienen sus pequeños abollones, y detalles difíciles de evaluar a priori y con gastos de mantenimiento a futuro

RESPUESTA

Los productos a ser ofertados no pueden ser usados.

PREGUNTA 8

El pliego de Primaria habla de medidas útiles, es decir, cuando se habla de 5m o 6m mínimo, se refiere a medidas interiores?? Superficie de 30m², interior?? O medida total??

RESPUESTA

Se refiere a medidas interiores.

PREGUNTA 9

En las licitaciones del estado, existe la Protección de la industria y la mano de obra nacional, mencionando que se dará preferencia a las empresas que tengan mayor porcentaje de suministros de materiales de origen nacional y que implique mano de obra nacional. En éste caso se tendrá en cuenta éste tema??

RESPUESTA

Remitirse a lo especificado en el pliego.

PREGUNTA 10

Las Aulas de UTU, solicitan suministro de un equipo de Aire acondicionado, de cuantos BTU?

RESPUESTA

Al menos de 9.000 BTU

PREGUNTA 11

Las aulas de Enseñanza Primaria, solicitan canalizaciones embutidas en los paramentos, pueden ser aparentes?

RESPUESTA

Remitirse a lo especificado en el pliego.

PREGUNTA 12

Se solicita conexión eléctrica para las aulas pero no está claro desde donde se tomará la energía para ninguno de los predios. No está claro si la energía se toma desde un tablero que está a 10m, o a 50m, si hay que hacer tendidos subterráneos, con rotura de pavimentos, si hay que hacer cámaras, etc. Entendemos que lo más correcto sería que se entreguen las aulas con una caja de conexión estanca exterior con bornera de conexión, protección IP65, para que luego la escuela o liceo lo conecte con algún electricista con el que trabaje habitualmente.

RESPUESTA

Para aquellos casos en que no se indique la distancia se deberán cotizar la instalación incluyendo 10 metros y detallando el costo unitario del metro lineal a los efectos de prever posibles incrementos.

PREGUNTA 13

En algunas aulas se definen Pérgolas,

En la de Secundarias estas pérgolas son abiertas, o sea sin techo.

En las de UTU se indica que deben ir cubiertas con chapa de zinc calibre 26, lo cual hace que la pérgola esté sujeta a succión de viento e implica una estructura de soporte diferente y fundaciones

adecuadas para que la misma no se vuele, que no están contempladas en la memoria. Es posible indicar que debe hacerse en este caso?

RESPUESTA

En el caso de UTU se eliminan las pérgolas del objeto del llamado. En el resto las pérgolas son consideradas adicionales y se cotizan aparte.

PREGUNTA 14

Cuál es el plazo de entrega de las aulas cuando no dice en ningún lado?

RESPUESTA

Todas deben estar instaladas antes del 30 de marzo.

PREGUNTA 15

Cuanto tiempo demoran en adjudicar?.

RESPUESTA

A la máxima brevedad posible con un máximo de 10 días calendario.

PREGUNTA 16

Estructura del aula de la UTU dice perfiles normales 8 en largueros superiores? No se puede hacer una estructura diferente que cumpla con los requerimientos estructurales y de funcionalidad que se necesita para cada aula?

RESPUESTA

Se puede presentar como alternativa y con los fundamentos técnicos correspondientes

PREGUNTA 17

Los permisos ante UTE, OSE, Bomberos, etc. Intendencia, en qué momento se piden antes o después de la instalación?

RESPUESTA

Después de la instalación.

PREGUNTA 18

Es posible cotizar una cantidad parcial de aulas instaladas? Se tomaría en cuenta una cotización que oferte un número menor de aulas, o que oferte por ejemplo únicamente las aulas para Secundaria?

RESPUESTA

No existe un mínimo de aulas a ofertar. Se puede ofertar la cantidad de aulas que la empresa esté en condiciones de instalar en el plazo fijado, aunque sea un número inferior al total de aulas a ser adquiridas.

Es obligatorio cotizar la instalación, implantación y transporte de las aulas para todas las ubicaciones señaladas en el Anexo II.

En la adjudicación el comitente definirá la ubicación en las cuales deberán ser instaladas, implantadas y transportadas las aulas que finalmente se le adjudiquen al oferente.

Los oferentes podrán como alternativa ofertar otro número de aulas sujeto a un cronograma de entregas distinto al planteado en el pliego. Esto no genera derechos del oferente para con el comitente y será potestad de éste definir si se adjudican las alternativas o no dependiendo de su conveniencia.