

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 03/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 02

05/05/2016

CONSULTAS II

Pregunta 8)

A modo de ejemplo en los planos H16/23/18/17:

En el plano específica caño en Al

En otros dice "terminación en galvanizado... ¿Qué cotizar?"

Respuesta 8)

Seguir lo expresado en planillas: "caño Ø60mm de acero inoxidable AISI 304 de espesor 2 mm" atornillado a estructura de hierro.

Pregunta 9)

En el plano H24

En el plano indica Al

En otros indica "terminación en galvanizado

En Observaciones indica "3 manos de antióxido y pin... ¿Qué se cotiza?"

Respuesta 9)

Seguir lo expresado en planillas: "caño Ø60mm de acero inoxidable AISI 304 de espesor 2 mm" Las protecciones mencionadas se refieren a las platinas y piezas de hierro de la baranda.

Pregunta 10)

En el plano H28

En terminaciones indica "3 manos de antióxido y pin..."

En otros indica "galvanizado... ¿Qué se cotiza?"

Respuesta 10)

Se cotizarán tres manos de anti-óxido y tres de esmalte sintético de color gris grafito (o las manos necesarias para cubrir la superficie con un color parejo en una superficie uniforme).

Pregunta 11)

Plano H4 solicita realizar el trabajo en "chapa tipo Hunter Douglas, software 25, perforado espesor 6mm, color anodizado claro 6441, onda exterior vertical". Consultado con el representante de este material indica que el tiempo de entrega es de 60 días. Por este motivo, ¿se puede cotizar otra opción nacional?

Respuesta 11)

Si, se aceptarán alternativas que deben cumplir con las mismas (o mejores), características técnicas que la propuesta inicial. Se tendrán en cuenta los sellos de calidad presentados al respecto y es de mayor importancia que se mantenga o mejore la transparencia propuesta (70%).

Pregunta 12)

CARPINTERIA: Estanterías, (C1), definir con claridad, dimensiones y cantidades.

Respuesta 12)

Se trata de 8 tablones de madera de cedro (o especie similar en resistencia), de 1" de espesor; colocados en 2 filas de 4 estantes (en forma simétrica). Los tablones se atornillan a planchuelas de hierro protegidas con tres manos de antióxido y dos de esmalte sintético que se amuran con tornillos y tacos tipo Fisher N°10 a la pared.

Pregunta 13)

ALUMINIO:

Carpintería de aluminio, Solicitan Anodizado Negro

¿Se refiere al Anolock---que es un marrón oscuro casi Negro?

Respuesta 13)

Si, es correcto, se refiere al Analok.

Pregunta 14)

Tema series... ¿las tradicionales? , no está muy claro.

Respuesta 14)

Ambas con serie 35.

Pregunta 15)

En rubrado se nombra cupertina que no se encuentra en recaudos gráficos. Por favor indicar si corresponde y su ubicación.

Respuesta 15)

Se refiere a una pieza metálica tipo tapa-junta de esquina (borde vivo), en los revestimientos de chapa en planta baja (administración, cantina y patio techado).

Pregunta 16)

Aberturas de aluminio:

-sobre doble altura de acceso en local 23 so A25 o A15. Difiere corte de planta.

-en aula 10 se pretende A10 o A11. Difiere corte de planta.

Respuesta 16)

Es correcta la apreciación. Corresponde el cerramiento A25 con 6 piezas (3 por local), se anula entonces la A15. Ver lámina A9L10. Existe un error en lámina de tipos, corresponde A10 ver L6A5 corte BB.

Pregunta 17)

Aberturas de herrería:

-en circulación 08, entrando en biblioteca: planta indica H03 y corte H01, ¿qué corresponde?

-biblioteca: en corte indica 2 H02 y en planta ninguna. ¿Qué corresponde?

Respuesta 17)

Corresponde H03. Van H02 en biblioteca ver fachada norte L6A5.

Pregunta 18)

Carpintería de madera:

-cantidades en planilla C01 no quedan claras, ¿son 9 u 11?

Respuesta 18)

Son 8 en biblioteca local 9 (ver respuesta 12) y 3 en cantina local 16.