

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 17/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO Nº 02

12/08/2016

### CONSULTAS II

**Pregunta 11)**

Para el llamado de referencia queremos consultar al respecto de la Instalación eléctrica si las canalizaciones se pueden realizar en ductos de PVC, rígido o corrugado ya que en la memoria no se especifica material.

**Respuesta 11)**

Todas las canalizaciones aparentes deberán ejecutarse con caños galvanizados Tipo DAISA.