

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 38/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 05

24/01/2017

CONSULTAS IV

Pregunta 60)

En el detalle de la Pérgola podemos ver que los pilares de la estructura a la izquierda los solicitan de sección 10x10cm y en el detalle de la derecha un tubular de acero de 40x60. ¿Podrían aclarar cual debemos considerar?

Pregunta 60)

Ver Enmienda 03. Detalle de Pérgola a cotizar: los pilares y la viga que los une serán TUBULAR DE ACERO 100 x 100, GENERANDO UN PORTICO Las otras perfilarias metálicas serán igual plano adjunto.

Pregunta 61)

¿En qué material deberán cotizarse los zócalos sanitarios solicitados?

Pregunta 61)

Sanitario PVC.