

ANEPProyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA**PAEPU**OBRA: ESCUELA: N° 170
BARRIO: LA TEJA
DPTO: MONTEVIDEO


FECHA: AGOSTO DE 2019

CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE
PARA CARGA DE CEIBALITAS**C**

CANTIDAD TOTAL:

27

ÁREA O LOCAL	SUB-TOTALES
AULA 1 / 5	15
AULA 6 / 9	12



DESCRIPCION:	CAJA EXTERIOR PVC RÍGIDO CONATEL PARA 12 MÓDULOS O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
EQUIPAMIENTO:	1 UN MÓDULO BIPOLAR AVE CONATEL CORTE BIPOLAR 11 MÓDULOS DE TOMA ALINEADOS AVE CONATEL
COLOCACIÓN:	MONTAJE ADOSADO, LA CAÑERÍA DEBE LLEGAR A LA CAJA CON BUJE METÁLICO
FIJACIÓN:	SOBRE MUROS MEDIANTE TORNILLOS Y CUATRO TACOS FISCHER N°8
UBICACIÓN:	LA UBICACIÓN FINAL SE REPLANTEARÁ EN OBRA
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO INDICADO Y EL ELEMENTO A SUMINISTRAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU ANÁLISIS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO.