

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 170
BARRIO: LA TEJA
DPTO: MONTEVIDEO

FECHA: AGOSTO DE 2019

LUMINARIA:

LI-05

CANTIDAD TOTAL:

5



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
DIRECCIÓN	1
SSH 3	2
SSH 4	1
SSH 7 en AULA 9	1



DESCRIPCION: UMBERTA DE FUMAGALLI O CALIDAD SUPERIOR PARA DOS LÁMPARAS E27

MODALIDAD: APLIQUE CIRCULAR PARA CAJAS DE CENTROS O DE BRAZOS

CUERPO: COLOR BLANCO EN RESINA A PRUEBA DE GOLPES, RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN,
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, CLASE II, PROTECCIÓN IP66

DIFUSOR: POLIMETACRILATO (PMMA) ESTABILIZADO ANTI-UV

DIMENSIONES: DIAMETRO = 350mm

PESO: 1Kg.

LAMPARA: LED E27 13.5W BLANCO CALIDO 2800W, VIDA ÚTIL SEGÚN FABRICANTE: MÍNIMO 15.000hs.

ADVERTENCIA!!! SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.