

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 20/2020

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 02

23/10/2020

CONSULTAS II

Pregunta 8)

Nos comunicamos en esta oportunidad para consultar que tipo de AA que hay que suministrar e instalar.

Respuesta 8)

No está previsto el suministro ni la instalación de equipos de AA en este llamado. Si es necesario dejar todas las provisiones señaladas en los recaudos de eléctrica en cuanto a ubicaciones de los equipos y a los materiales que permitirán su conexión. A modo orientativo se prevé en el futuro instalar equipos clase "A" de 18.000 B.T.U. en las aulas y un equipo clase "A" de 9.000 B.T.U. en la dirección.