


**ANEP****PAEPU**
**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya**  
**PLANTA FISICA**
**OBRA:** ESCUELA: N°224 "JOSÉ ROGER BALET"  
 DEPTO. : MONTEVIDEO

FECHA JUN/2020 ANEXO — HOJA — DE —

**EXTRACTOR DE PARED: EDM 200 CRZ**
**CANTIDAD TOTAL: 3**


UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
TOTAL	3



<b>DESCRIPCION:</b>	VENTILADOR HELICOIDAL EXTRAPLANO / TIPO SOLER&PALAU MODELO "CRZ" DECOR 200 O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR
<b>CUERPO Y ELICE:</b>	CARCASA DE ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO "ABS" / PERSIANA INCORPORADA / COMPUERTA ANTIRETORNO / PESO 800gr.
<b>DIMENSIONES:</b>	Ø CONDUCTO DESCARGA = 118mm / LARGO = 180mm / ALTO = 180mm / ANCHO = 108mm
<b>MOTOR:</b>	MONOFASICO 230V/50Hz / 20 Vatios / CLASE II / PROTECTOR TÉRMICO HASTA 40°C
<b>OPERACIÓN:</b>	45dB máximo a 1.5m / 185 m3/h descarga libre / 2500 r.p.m / Temporizado regulado a 5 MINUTOS
<b>ACCESORIOS:</b>	REJA EXTERIOR DE ALUMINIO GRI-125
<b>GARANTIA:</b>	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES
<b>NOTA:</b>	LA CONEXIÓN SE REALIZARÁ TOTALMENTE EMPOTRADA CON EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE CONEXIONADO
<b>OBSERVACIONES:</b>	PREVIO A SU INSTALACIÓN SERÁ PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUDIENDO ÉSTA RECHAZAR EL EQUIPAMIENTO, PREVIO A SU INSTALACIÓN SE PRESENTARÁN CATALOGOS Y/O MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN DEBIENDO EL CONTRATISTA PROVEER LOS TUBOS FLEXIBLES, Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN.