



NOTA: TODOS LOS MUROS DE CONTENCION DEBERAN PERMANECER APUNTALADOS HASTA CONSTRUIDOS LOS CONTRAPISOS Y QUE LOS MISMOS HAYAN ALCANZADO LA RESISTENCIA ESPECIFICADA.

NOTA: EN MUROS DE CONTENCION CONTINUOS SU ARMADURA HORIZONTAL SE EMPALMARA 40cm.

MATERIALES

HORMIGON • C 30.0 SEGUN NORMA UNIT 972:97 EN GENERAL.

HORMIGON CONTRAPISO, VEREDAS.

• C 20.0 SEGUN NORMA UNIT 972:97.

ACERO EN HORMIGON ARMADO

• LIMITE CONVENCIONAL DE FLUENCIA 5000 kg/cm² SEGUN NORMAS UNIT 968:95 (ADM 500) Ø 843:95 (ADM 500) (CONFORMADO)

A.N.E.P.		P.A.E.P.U.	
COMPONENTE PLANTA FISICA		LAMINA	
AREA DE PROYECTOS		L65	
OBRA	ESCUELA 224 ROGER BALET	TIPOS	
	MONTEVIDEO	E13	
DESCRIPCION		ESCALA	
ESPACIOS EXTERIORES DETALLES-1		FECHA 2020	Indicada
ARCHIVO -			
COORD. PLANTA FISICA ARO. M. VAZQUEZ		CO-COORDINADORA DE PROYECTO ARO. LUCIA LOMBARDI	
PROYECTISTA ARO. LUCIA LOMBARDI / ARO. NATALIE CORDERO		COLABORADOR	
ASESOR ESTRUCTURAL: ING. VIRGINIA TRAVERSO			