

ESCUELA 224 ROGER BALET- MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Proyectistas: ARQ. LUCÍA LOMBARDI / ARQ. NATALIE CORDERO
Arq. Aserora DNB Verónica Suárez
may-21

ESCUELA N°224 - MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

EXTINTORES			
NIVEL PLANTA	N°1	CO2 3,5 KG	1
	N°2	CO2 3,5 KG	1
	N°3	ABC 4 KG	1
	N°4	K 6 Lts.	1
	N°5	ABC 4 KG	1
	N°6	ABC 4 KG	1
	N°7	ABC 4 KG	1
	N°8	CO2 3,5 KG	1
NICHO	NICHOS (extintores 6 y 7)		2

CARTELERÍA				
NIVEL PLANTA BAJA	CARTELES	LUMINISCENTE	EXTINTOR	8
	CARTELES		NO FUMAR	5
	CARTELES		SALIDA	15
	CARTELES		SALIDA Flecha izq.	0
	CARTELES		SALIDA Flecha derecha	0
	CARTELES		BOCA DE INCENDIO	5
	CARTELES		PULSADOR MANUAL	2
	CARTELES		FOTOLUMINISCENTE	SALIDA Fotoluminiscente

LUCES DE EMERGENCIA		
NIVEL PLANTA		17

SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO (DyA)			
NIVEL PLANTA	SENSOR DE HUMO		17
	SENSOR DE CALOR		2
	PULSADOR MANUAL (Jaladora)		2
	SIRENA CON ESTROBO 76 db		2
	CENTRAL DE INCENDIO		1

SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO (Hidráulica)			
NIVEL PLANTA BAJA	BIE		5
	TANQUES 2000 lts		4

RESUMEN

EXTINTORES		8
ABC 4 KG	4	
CO2 3,5 KG	3	
K 6 lts	1	
NICHOS (extintores 6 y 7)		2

CARTELERÍA LUMINISCENTE		37
EXTINTOR	8	
NO FUMAR	5	
SALIDA	15	
SALIDA Flecha izq.	0	
SALIDA Flecha derecha	0	
BOCA DE INCENDIO	5	
PULSADOR MANUAL	2	
SALIDA Fotoluminiscente	2	

LUCES DE EMERGENCIA		17
LUCES DE EMERGENCIA	17	

SISTEMA DYA		
SENSOR DE HUMO	17	19
SENSOR DE CALOR	2	

PULSADOR MANUAL (Jaladora)	2	2
----------------------------	---	---

SIRENA CON ESTROBO 76 db	2	2
--------------------------	---	---

CENTRAL DE INCENDIO	1	1
---------------------	---	---

SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO (Hidráulica)		
BIE	5	5
TANQUES 2000 lts	4	4