


escala 1/250



	CASERÍA APARENTE.		CAJA DE LLAVE CONEXIÓN EXTRACTOR.
	CASERÍA ENTERRADA O POR CONTRAPISO.		UBICACIÓN EXACTA A COORDINAR EN OBRA.
	CÁMARA 40x40cm		LLAVE DE CORTE CONEXIÓN EXISTENTE.
	TOMACORRIENTE TRES EN LÍNEA EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=0,30m		
	TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=0,30m		
	TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=2,20m. ALIM. UNIDAD INTERIOR EQUIPO MINISPLIT		

[illegible]

 <b>ANEP</b> CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</b> COMISIÓN DESCENTRALIZADA	
	<b>FECHA:</b> 09/20/2017 <b>ESCALA:</b> 1/11	
<b>OBRA:</b> Escuela N°4. <b>DIRECCIÓN:</b> A 115 km de la Capital Departamental.	<b>LOCALIDAD:</b> Minas de Corrales <b>DEPARTAMENTO:</b> Rivera	
<b>PLANO DE:</b> ELECTRICA <b>ARQUITECTO:</b> Carolina Llaguno Ayres. - <b>TECNICO:</b>	<b>PLANTA N°:</b> L 07 <b>PROYECTO N°:</b> R01	

DGEIP.ESC.4.2021\_REV1.DWG