



A2

A3, A4
y A5

A6

—Todos los cableados se realizarán a nuevo. A1(tetrapolar 4mm+T4), A2–A5 (monofásicas 2mm+T2), A6 (monof.1mm+T2)

—Para T.A se mantiene el gabinete existente y sus elementos de protección general (térmica y diferencial), se agrega la protección térmica tetrapolar para A1 y se cambian las 5 protecciones monofásicas.

—La derivación A1 alimenta un interruptor térmico tetrapolar de 20A.

—Todas las cajas de llaves deberán ser de las admiten plaquetas de hasta 3 módulos.

—Todas las plaquetas y módulos serán igual o superior calidad que la línea AVE o Duomo Bianco

—Especial atención a la firmeza del encastre en las tapas de los ductos de pvc.

—Las cañerías a adosar al cilorrasso, serán del tipo Flextube, Tuboform o similar.