		OBRA: *Escuela 59, Rincón de Moreira*	
		DEPARTAMENTO: *CERRO LARGO*	
LUMINARIA:	**LT2**	**CANTIDAD:**	**LT1** 1
			FECHA: marzo 2022

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION: Artefacto tipo Marea de Lumenac o calidad igual o superior a juicio de supervisor obra

MEDIDAS: Alto: 94mm Ancho: 94mm Largo:600mm

CUERPO: Policarbonato Autoextinguible V2 inyectado con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5, tapones de fábrica para cierre hermético.

DIFUSOR: Policarbonato inyectado, estabilidad para rayos UV prismático internamente y con superficie exterior lisa

ZOCALO: Policarbonato, con sistema giratorio de seguridad anticaída de lámpara

REFLECTOR Chapa galvanizada y prepintada poliester blanco

FIJACIÓN Los equipos se fijarán unicamente usando las grapas de fábrica, prohibiéndose perforar o alterar las carcasas

LÁMPARAS 1 tubo tipo Philips Masterled de 600/14,5 w/ color 840 4000K, o calidad superior o similar a jucio de la supervisión de obra. Contarán con difusores opalinos que impedirán visualizar directamente los emisores LED. Vida útil: mínimo 40.,000 hs.

ADVERTENCIAS:
Si marca o modelo ofertado difiere del descrito, será imprescinble la presentación de muestra, junto con la información técnica del fabricante, incluyendo curvas polares. Será motivo de rechazo el incumplimiento del este requisito. Se evitará el ingreso de insectos. Este defecto será objeto de reclamo.

ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
	1
baño	1