

PRÉSTAMO BID  
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA  
LICEO 02 TRANQUERAS  
25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA	JUNIO 2022	ANEXO	H	HOJA	01
-------	------------	-------	---	------	----

LUMINARIA	UBICACIÓN:	CANTIDAD:	TOTAL: 14
LUMINARIA L151	SEGÚN PLANOS	P.B.: 7 P.A.: 7	



SE DEBERÀ PRESENTAR MUESTRA AL AREA  
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCION:	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA NO PERMANENTE, DE RECARGA AUTOMÁTICA.
	AUTONOMÍA: BAJO CONSUMO 8-10 HORAS/ ALTO CONSUMO 4-5 HORAS
	TIPO MODELO MG-6680L DE ECOGUARD, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR.
CUERPO:	
DIFUSOR:	TRASLÚCIDO DE POLIESTIRENO
EQUIPO ELECTRICO:	BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
	CONSUMO 8W
	SIN MANTENIMIENTO
DIMENSIONES:	ANCH0=80mm
	ALTURA=28mm
	LARGO=295mm
LAMPARA:	80 LEDs DE ALTA LUMINOSIDAD.
OBSERVACIONES:	MONTAJE EN CIELORRASO O EN PARED s/ PLANO
	TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN ESTAR HOMOLOGADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.