


PRÉSTAMO BID
5337/OC-UR

ANEP - CODICEN

OBRA
LICEO 02 TRANQUERAS
25 DE AGOSTO ENTRE J.SUÁREZ Y E.NAVARRO-TRANQUERAS

FECHA	ANEXO	HOJA
JUNIO 2022	H	02

LUMINARIA	UBICACIÓN:	CANTIDAD:	TOTAL: 127
LUMINARIA L250	SEGÚN PLANOS	P.B.: 67 P.A.: 70	



SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA AL AREA
DE DISEÑO PREVIO A LA PUESTA EN OBRA

DESCRIPCIÓN:	ARTEFACTO ESTANCO DE ADOSAR O COLGAR DE ALTA LUMINOSIDAD CON IP65 PARA 2 TUBOS LED T8 DE 1200mm. TIPO URULAMP SIMILAR O MEJOR
	GARANTÍA MÍNIMA DE LA LUMINARIA: 5 AÑOS
CUERPO:	CUERPO DE POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2 INYECTADO CON BURLETE DE POLIURETANO Y PRENSACABLE ESTANCO PG13.5.
	REFLECTOR DE CHAPA GALVANIZADA Y PREPINTADA POLIESTER BLANCA.
DIFUSOR:	POLICARBONATO INYECTADO ESTABILIZADO PARA RAYOS UV, PRISMÁTICO INTERNAMENTE Y CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA.
EQUIPO ELÉCTRICO:	
DIMENSIONES:	ANCHO = 115mm
	ALTURA = 86mm
	LARGO = 1265mm
LÁMPARA:	2 TUBOS LED T8 18w (1800lm) MIN. 100 lm/W,
	BLANCO NEUTRO (MIN. 4100°K) CRI >80, CON COBERTOR OPALINO.
	GARANTÍA MÍNIMA DE LA LÁMPARA: 5 AÑOS. VIDA ÚTIL MÍNIMO 50.000 HORAS.
OBSERVACIONES:	ALTURA DE MONTAJE ADOSADA A LOSA